



<b>Data</b>	27/09/2019	N.º de páxinas (incluída esta): 1
<b>Para</b>	Alcalde do Concello de Ponteceso	
	Xerente de Espina y Delfín	
<b>De</b>	Xefatura Territorial de Sanidade da Coruña	

**Asunto:** Non conformidades no abastecemento de auga consumo

A xefatura territorial de Sanidade da Coruña no marco do desenvolvemento do Programa Galego de Vixilancia Sanitaria de abastecementos de auga de consumo humano, detectou a/as seguinte/s non conformidade/s, no abastecemento:

Abastecemento	ZA Ponteceso	
Lugar do control	Aseo do centro de saúde de Corme	
Data do control	26/09/2019	Hora do control: 11:00
Non conformidades:	Non conformidades doutros parámetros indicadores (Parámetros do Apartado C do Anexo I do RD 140/2003) * Parámetro: Bacterias coliformes (ufc/100 ml) Valor atopado= 1,0 NMP/100 ml      Valor paramétrico= 0 ufc/100 ml * Parámetro: Clostridium perfringens (ufc/100ml) Valor atopado= 2 colonias sospechosas, pendientes de confirmar. Valor paramétrico= 0 ufc/100 ml	

A vista dos resultados obtidos, se segue mantendo a recomendación de non usar a auga tanto para inxesta como para manipulación de alimentos.

A xefa territorial de Sanidade da Coruña